

Gestión de Administración y Finanzas
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Contratación de una empresa que ofrezca servicios de mantenimientos preventivos y correctivos del sistema eléctrico de las instalaciones, UPS y aires acondicionados de la Escuela Nacional de la Judicatura

Referencia: ENJ-GAF-CM-2025-023.

CIRCULAR NÚMERO 01

Fecha: 15 de mayo de 2025

La **Escuela Nacional de la Judicatura**, en el marco del procedimiento de compra menor para la contratación de una empresa que ofrezca servicios de mantenimientos preventivos y correctivos del sistema eléctrico de las instalaciones, UPS y aires acondicionados de la Escuela Nacional de la Judicatura, referencia número: ENJ-GAF-CM-2025-023, actuando de conformidad con lo establecido en el numeral 8 de la ficha técnica, tiene a bien responder las preguntas por parte de los oferentes interesados, recibidas de manera oportuna y en tiempo hábil según el plazo establecido en el cronograma de actividades (copiadas textualmente de la manera en que fueron recibidas).

SECCIÓN I- PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO

Las preguntas de carácter técnico, respondidas por los peritos se encuentran anexas al presente documento, el cual consta de dos (2) de páginas.

Documento firmado electrónicamente por:

Richard A. Gómez Encarnación

Especialista, responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Richard Alejandro Gómez Encarnación

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/7070-527I-2Q6C-DSW3>



Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Contratación de una empresa que ofrezca servicios de mantenimientos preventivos y correctivos del sistema eléctrico de las instalaciones, UPS y aires acondicionados de la Escuela Nacional de la Judicatura.

Referencia: ENJ-GAF-CM-2025-023.

Fecha: 15 de mayo de 2025

PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO

PREGUNTA 1:

En el pliego destinan 480,000 pesos a los mantenimiento correctivos,
Esto significa que se va a reservar este fondo y se irán presentando cotizaciones según surja la falla?

RESPUESTA 1:

Si,

- Un monto de RD\$280,000.00 destinado a los mantenimientos de aires acondicionados
- Un monto de RD\$200,000.00 destinados a los mantenimientos eléctricos

PREGUNTA 2:

Por favor especifique las capacidades en toneladas de los 4 aires acondicionados que no aparecen en la tabla. Estos son:

AIRE ACONDICIONADO INVERTER CARRIER SPLIT DE PARED	PALOMAR
A/A SPLIT TIPO MANEJADORA	SUBDIRECCIÓN, CAPITAL HUMANO Y COMUNICACIONES
AIRE ACONDICIONADO INVERTER, CARRIER SPLIT	MODULAR 2
AIRE ACONDICIONADO INVERTER, CARRIER SPLIT	MODULAR 3

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

RESPUESTA 2:

Descripción	Ubicación	Capacidad
AIRE ACONDICIONADO INVERTER CARRIER SPLIT DE PARED	PALOMAR	18 mil BTU
A/A SPLIT TIPO MANEJADORA	SUBDIRECCIÓN, CAPITAL HUMANO Y COMUNICACIONES	3 toneladas
AIRE ACONDICIONADO INVERTER, CARRIER SPLIT	MODULAR 2	36 mil BTU
AIRE ACONDICIONADO INVERTER, CARRIER SPLIT	MODULAR 3	36 mil BTU

Documento firmado electrónicamente por:

Diana Durán

Especialista

Pamela Ramos

Analista

Whitney González

Analista



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Whitney Jealenny González Díaz

Diana L. Durán Gómez

Pamela L. Ramos Hiciano

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/DXDT-D0JD-NY14-JOUM>