



ESCUELA NACIONAL
DE LA JUDICATURA
REPÚBLICA DOMINICANA
PODER JUDICIAL

Circular 1

Respuestas de inquietudes del Proceso Núm. ENJ-CM-2022-250 Solicitud mantenimiento de pintura en las siguientes áreas de la ENJ.

Fecha de publicación 16 de marzo 2022

Proveedor que realizó pregunta: **Ing. Adriano Miguel Caba De La Cruz**

Núm. 1 Durante la visita al sitio, se acordó incluir la parte superior del techo del gazebo, sin embargo, las especificaciones solo contemplan la parte inferior, ¿favor de aclarar esta inquietud?

Respuesta 1: Para el gazebo será contemplada la parte del techo dentro, tanto el alucín gris como las barras de metal, etc.

La parte exterior del techo no será pintada en estos momentos.

Según lo visto en el levantamiento, los suplidores junto al área, acordaron contemplar en sus propuestas, la adecuación del techo en alucín ubicado fuera del aula estrado, al lado del gazebo.