



Nombre del Proceso:	Contratación de una empresa que ofrezca servicios de mantenimientos preventivos y correctivos del sistema eléctrico de las instalaciones, UPS y aires acondicionados de la Escuela Nacional de la Judicatura, 2da convocatoria.						
Referencia del Proceso:	ENJ-CAF-CM-2025-040						
Fecha de Evaluación:	15 de septiembre de 2025						
EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEFINITIVA - CONSOLIDADA							
Núm.	Aspecto y documento a evaluar	Ofertas Evaluadas					
		Dita Service, SRL		Resolución Técnica Aldaso		Vegazo Ingenieros Electromecánicos, SRL	
		Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1	Alcance mantenimiento preventivo de aires acondicionados Inspección técnica periódica de todos los equipos de aire acondicionado instalados, con limpieza de componentes, verificación de presiones, revisión de niveles de gas refrigerante, lubricación de piezas móviles, revisión de drenajes, filtros, termostatos y diagnóstico de componentes defectuosos en los equipos de climatización.	No Cumple	No contempló todo lo requerido en las especificaciones técnica	Cumple	N/A	Cumple	N/A
2.1	Chequeo de evaporadora (área interna, consola, manejadora) - Limpieza de evaporadora de agua - Limpieza de partes: turbinas, caracol y filtros. - Chequeo de partes eléctricas de los equipos de aire acondicionado: abanico, conectores y terminales de conexión eléctrica - Verificación de desagüe - Puesta en operación de unidad - Registro de cualquier particular del equipo (sonido, vibración) - Limpieza de rejillas	No Cumple	No contempló todo lo requerido en las especificaciones técnica	Cumple	N/A	Cumple	N/A
2.2	Lista de chequeo condensador (área externa): - Limpieza de condensador con agua a presión - Chequeo partes eléctricas: abanico, capacitor, contactor, conectores y terminales. - Limpieza zona aledaña: dos pies lineales alrededor de la unidad - Voltaje - Arranque del equipo - Medición de la presión - Consumo de equipo en amperes dentro de los rangos normales - Chequeo de visor (equipos con mayor capacidad)	No Cumple	No contempló todo lo requerido en las especificaciones técnica	Cumple	N/A	Cumple	N/A
2.3	Chequeo base inferior de condensador (Azotea) - Lavado con agua a presión - Aplicación de anticorrosiva en las zonas que lo requieran	No Cumple	No contempló todo lo requerido en las especificaciones técnica	Cumple	N/A	Cumple	N/A
3	Mantenimiento Preventivo del sistema eléctrico Alcance mantenimiento preventivo del sistema eléctrico Revisión integral del sistema eléctrico de la edificación, incluyendo tableros, breakers, cableado, puntos de conexión, luminarias, tomacorrientes y sistemas de respaldo (si aplica). Corrección de fallas eléctricas, reparación de cortocircuitos, reemplazo de componentes dañados, y ajustes que garanticen la seguridad eléctrica de la institución.	No Cumple	No contempló todo lo requerido en las especificaciones técnica	Cumple	N/A	Cumple	N/A



Nombre del Proceso:	Contratación de una empresa que ofrezca servicios de mantenimientos preventivos y correctivos del sistema eléctrico de las instalaciones, UPS y aires acondicionados de la Escuela Nacional de la Judicatura, 2da convocatoria.
Referencia del Proceso:	ENJ-CAF-CM-2025-040
Fecha de Evaluación:	15 de septiembre de 2025

EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEFINITIVA - CONSOLIDADA

Núm.	Aspecto y documento a evaluar	Ofertas Evaluadas					
		Dita Service, SRL		Resolución Técnica Aldaso		Vegazo Ingenieros Electromecanicos, SRL	
		Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
4.1	Mantenimiento preventivo de la planta eléctrica: · Cambio de aceite de lubricación · Cambio de filtro de aceite · Cambio de filtro de gasoil · Cambio de filtro de aire · Chequeo y cambio de elementos de trapa de agua · Limpieza interior y exterior · Chequeo y control del nivel de combustible	No Cumple	No contempló todo lo requerido en las especificaciones técnica	Cumple	N/A	Cumple	N/A
4.2	Mantenimiento preventivo de paneles y circuitos eléctricos · Limpieza · Lectura de carga de cada uno de ellos	No Cumple	No contempló todo lo requerido en las especificaciones técnica	Cumple	N/A	Cumple	N/A
4.3	Mantenimiento preventivo eléctrico en general · Verificación de luminarias y toma corrientes · revisión de canaletas y tomacorrientes	No Cumple	No contempló todo lo requerido en las especificaciones técnica	Cumple	N/A	Cumple	N/A
5	Alcance mantenimiento preventivo de UPS y banco de baterías: · Mantenimiento preventivo periódico del sistema UPS, que contemple inspecciones generales, limpieza interna y externa, verificación del estado de las baterías, revisión de conexiones, bornes, ventiladores, módulos de potencia, y controladores. · Medición de parámetros eléctricos (voltaje, corriente, frecuencia, carga y temperatura) y análisis del comportamiento operativo del equipo. · Pruebas funcionales del sistema y de su capacidad de respaldo, incluyendo simulaciones de fallas eléctricas.	No Cumple	No contempló todo lo requerido en las especificaciones técnica	Cumple	N/A	Cumple	N/A
6	5. Mantenimiento Correctivo En caso de necesidad de reparaciones las mismas podrán ser llevadas a cabo con el suplidor contratado, presentación de facturas de actividades y materiales requeridos, esto sujeto a la presentación y aprobación previa de cotización de los artículos por parte de la Gestión de Administración y Finanzas. Incluye atender las llamadas de emergencia en un plazo máximo de 24 horas para solucionar problemas puntuales que se presenten con relación a las instalaciones eléctricas, aires acondicionados y UPS.	No Cumple	No contempló todo lo requerido en las especificaciones técnica	Cumple	N/A	Cumple	N/A
7	Enviar dos (2) constancias que acrediten el tiempo de experiencia, mínimo tres (3) años (contratos u órdenes de compra igual o mayor al valor de esta contratación	Cumple	Subsanado	No Cumple	No presentó constancias que acrediten el tiempo de experiencia establecido en las especificaciones técnicas	Cumple	N/A
8	Presentar curriculum vitae y título de grado de la persona de contacto (supervisor) ingeniero eléctrico mecánico, o de una carrera a fin. · Presentar curriculum vitae y título de técnico en refrigeración	No Cumple	curriculum vitae (subsanado) No presentó el título de técnico en refrigeración	Cumple	Subsanado	Cumple	N/A

En el marco del proceso de evaluación de las evidencias documentales presentadas por los oferentes, y en atención al principio de razonabilidad que rige la actuación administrativa, se considera que la documentación suministrada responde de manera adecuada a lo requerido en el apartado correspondiente.

Las constancias aportadas permiten verificar, de forma clara y suficiente, tanto el monto asociado a la contratación como la ejecución efectiva del servicio ofrecido, en conformidad con los criterios establecidos en las especificaciones técnicas y en la solicitud original.

En virtud de lo anterior, se estima que los oferentes han dado cumplimiento a lo solicitado, quedando debidamente sustentado en el presente análisis.

Conclusión

Vegazo Ingenieros Electromecanicos, SRL, cumple con todo lo establecido en las especificaciones técnicas.

Resolución Técnica Aldaso, cumple con todo lo establecido en las especificaciones técnicas pero no cumple en las constancias presentadas, ya que, no acreditan el tiempo de experiencia contemplado en las especificaciones técnicas.

Dita Service, SRL, no cumple con lo establecido en las especificaciones técnicas.

Diana Durán
Especialista

Pamela Ramos
Analista

Whitney Gonzalez
Analista



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Diana L. Durán Gómez

Pamela L. Ramos Hiciano

Whitney Jealenny González Díaz

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/ZFDV-XMN5-ALRF-5W9K>

