



| Nombre del Proceso: | | Adquisición de acondicionadores de aire para la Escuela Nacional de la Judicatura. | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|--|--------------------|---|
| Referencia del Proceso: | | ENJ-GAF-CM-2026-008 | | | | | |
| Fecha de Evaluación: | | 24 de marzo de 2026 | | | | | |
| EVALUACION DE DOCUMENTACION TECNICA PRELIMINAR - CONSOLIDADA | | | | | | | |
| Ítem | Aspecto y documento a evaluar | Ofertas Evaluadas | | | | | |
| | | Refriclima HF, SRL | | DG Díaz Group, SRL | | Liriano Rivas, SRL | |
| | | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario |
| 1 | Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Aula estrado | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Aire acondicionado inverter Tipo ducto Cinco (5) toneladas con condensador Fan Coil Seer mínimo 16 Cantidad: 1 | Cumple | N/A | Cumple | N/A | Cumple | N/A |
| 2 | Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Formación continua | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Aire acondicionado Split inverter Tipo consola de pared Dos (2) toneladas con condensador Seer mínimo 19. Cantidad: 1 | Cumple | N/A | Cumple | N/A | Cumple | N/A |
| | <ul style="list-style-type: none"> Incluir Mano de obra incluida. Desinstalación de la unidad existente. Instalación y puesta en funcionamiento de la nueva unidad. | Cumple | N/A | Cumple | N/A | Cumple | N/A |
| | Garantía para los equipos: Garantía mínima de un (1) año en piezas y servicios (incluye compresor). | Cumple | N/A | Cumple | N/A | Cumple | N/A |
| | Condiciones de los materiales y equipos: <ul style="list-style-type: none"> Todos los materiales y equipos principales deben ser completamente nuevos, sin manchas, torceduras, sin defectos ni señales de uso. Deben cumplir con normas internacionales, como UL u otra similar. | No Cumple | No contempló en su oferta las normas internacionales, como UL u otra similar | No Cumple | No contempló en su oferta las normas internacionales, como UL u otra similar | No Cumple | No contempló en su oferta Todos los materiales y equipos principales deben ser completamente nuevos, sin manchas, torceduras, sin defectos ni señales de us ni las normas internacionales, como UL u otra similar en el ítem número 1 |
| | Especificaciones técnicas mínimas: <ul style="list-style-type: none"> Gas refrigerante ecológico R-410 A o superior. Voltaje: 208-230 voltio Frecuencia: 60HZ | Cumple | N/A | Cumple | N/A | Cumple | N/A |
| | Elementos incluidos en la instalación: <ul style="list-style-type: none"> Tuberías de cobre. Bases para los condensadores. Anclajes, angulares, tornillería, tarugos, barras roscadas. En caso de unidades manejadoras ducteables, debe considerarse el acople correspondiente para su correcta instalación. Deben proveer equipos como escaleras o grúa, en caso de que estos resulten necesarios para la ejecución de los trabajos | Cumple | N/A | Cumple | N/A | No Cumple | No se contemplaron dentro de las especificaciones del proceso las tuberías de cobre, las bases para los condensadores, ni los elementos de fijación tales como anclajes, angulares, tornillería, tarugos y barras roscadas. Asimismo, en el caso de unidades manejadoras ducteables, no se consideró el acople correspondiente para su correcta instalación |
| | Presentar marca y modelo de los aires acondicionados propuestos. | Cumple | N/A | Cumple | N/A | Cumple | N/A |
| | Experiencia: Tener al menos una constancia (Orden de compra, recepción conforme o contrato) de mínimo dos (2) años de experiencia en la provisión de estos servicios. | Cumple | N/A | Cumple | N/A | No Cumple | Los documentos presentados no cumple con los años experiencia solicitado |
| Comentario: | | | | | | | |
| Refriclima HF, SRL: No cumple, no contempló en su oferta las normas internacionales, como UL u otra similar. DG Díaz Group, SRL: No cumple, no contempló en su oferta las normas internacionales, como UL u otra similar. Liriano Rivas, SRL: Ponderar la documentación subsanable, tomando en cuenta que no cumple por haber omitido requisitos de carácter no subsanable. | | | | | | | |

Whitney Gonzalez
Analista

Pamela Ramos
Analista

Diana Durán
Especialista

| Nombre del Proceso: | | Adquisición de acondicionadores de aire para la Escuela Nacional de la Judicatura. | | | | | |
|--|--|--|------------|-----------------|------------|------------------|---|
| Referencia del Proceso: | | ENJ-GAF-CM-2026-008 | | | | | |
| Fecha de Evaluación: | | 24 de marzo de 2026 | | | | | |
| EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - CONSOLIDADA | | | | | | | |
| Ítem | Aspecto y documento a evaluar | Ofertas Evaluadas | | | | | |
| | | Vegazo Ingenieros electromecánicos, SRL | | Casa Armes, SRL | | Conformatic, SRL | |
| | | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario |
| 1 | Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Aula estrado | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Aire acondicionado inverter Tipo ducto Cinco (5) toneladas con condensador Fan Coil Seer mínimo 16 Cantidad: 1 | Cumple | N/A | Cumple | N/A | Cumple | N/A |
| 2 | Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Formación continua | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Aire acondicionado Split inverter Tipo consola de pared Dos (2) toneladas con condensador Seer mínimo 19. Cantidad: 1 | Cumple | N/A | Cumple | N/A | Cumple | N/A |
| | <ul style="list-style-type: none"> Incluir Mano de obra incluida. Desinstalación de la unidad existente. Instalación y puesta en funcionamiento de la nueva unidad. | Cumple | N/A | Cumple | N/A | Cumple | N/A |
| | Garantía para los equipos: Garantía mínima de un (1) año en piezas y servicios (incluye compresor). | Cumple | N/A | Cumple | N/A | No Cumple | No contempló la garantía mínima de un (1) año en piezas y servicios (incluye compresor) |
| | Condiciones de los materiales y equipos: <ul style="list-style-type: none"> Todos los materiales y equipos principales deben ser completamente nuevos, sin manchas, torceduras, sin defectos ni señales de uso. Deben cumplir con normas internacionales, como UL u otra similar. | Cumple | N/A | Cumple | N/A | No Cumple | No se contempló dentro del alcance del proceso el requisito de que todos los materiales y equipos principales sean completamente nuevos, sin manchas, torceduras, defectos ni señales de uso, ni la exigencia de cumplimiento con normas internacionales como UL u otras equivalentes |
| | Especificaciones técnicas mínimas: <ul style="list-style-type: none"> Gas refrigerante ecológico R-410 A o superior. Voltaje: 208-230 voltio Frecuencia: 60HZ | Cumple | N/A | Cumple | N/A | No Cumple | No se contempló el uso de gas refrigerante ecológico tipo R-410A o superior, ni la operación a una frecuencia de 60 Hz dentro de las especificaciones del proces |
| | Elementos incluidos en la instalación: <ul style="list-style-type: none"> Tuberías de cobre. Bases para los condensadores. Anclajes, angulares, tornillería, tarugos, barras roscadas. En caso de unidades manejadoras ducteables, debe considerarse el acople correspondiente para su correcta instalación. Deben proveer equipos como escaleras o grúa, en caso de que estos resulten necesarios para la ejecución de los trabajos | Cumple | N/A | Cumple | N/A | | No se contemplaron dentro de las especificaciones del proceso las tuberías de cobre, las bases para los condensadores, ni los elementos de fijación tales como anclajes, angulares, tornillería, tarugos y barras roscadas. Asimismo, en el caso de unidades manejadoras ducteables, no se consideró el acople correspondiente para su correcta instalación |
| | Presentar marca y modelo de los aires acondicionados propuestos. | Cumple | N/A | Cumple | N/A | Cumple | N/A |
| | Experiencia: Tener al menos una constancia (Orden de compra, recepción conforme o contrato) de mínimo dos (2) años de experiencia en la provisión de estos servicios. | Cumple | N/A | Cumple | N/A | Cumple | N/A |
| Comentario: | | | | | | | |
| <p>Vegazo Ingenieros electromecánicos, SRL: cumple con todo lo requerido en la especificaciones técnicas</p> <p>Casa Armes, SRL: cumple con todo lo requerido en la especificaciones técnicas</p> <p>Conformatic, SRL: No cumple, no se contemplaron dentro del alcance del proceso la garantía mínima de un (1) año, el cumplimiento de normas internacionales ni el uso de gas R-410A o superior a 60 Hz; asimismo, no se incluyeron materiales, equipos y elementos de instalación necesarios, ni el acople para unidades manejadoras ducteable.</p> | | | | | | | |

Whitney Gonzalez
Analista

Pamela Ramos
Analista

| Nombre del Proceso: | | Adquisición de acondicionadores de aire para la Escuela Nacional de la Judicatura. | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------------------------|--|--------------------------------|------------|
| Referencia del Proceso: | | ENJ-CAF-CM-2026-008 | | | | | |
| Fecha de Evaluación: | | 25 de marzo de 2026 | | | | | |
| EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - CONSOLIDADA | | | | | | | |
| Item | Aspecto y documento a evaluar | Ofertas Evaluadas | | | | | |
| | | Grupo Livaio, SRL | | Inversiones Tejeda Valera FD, SRL | | Lermont Engineering Group, SRL | |
| | | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario |
| 1 | Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Aula estrado - Aire acondicionado inverter - Tipo ducto - Cinco (5) toneladas con condensador - Fan Coil - Seer mínimo 16 - Cantidad: 1 | No Cumple | Hay dos fichas presentadas con modelos diferentes | Cumple | N/A | No aplica | N/A |
| 2 | Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Formación continua - Aire acondicionado Split inverter - Tipo consola de pared - Dos (2) toneladas con condensador - Seer mínimo 19. - Cantidad: 1 - Incluir Mano de obra incluida. - Desinstalación de la unidad existente. - Instalación y puesta en funcionamiento de la nueva unidad. Garantía para los equipos: Garantía mínima de un (1) año en piezas y servicios (incluye compresor). Condiciones de los materiales y equipos: Todos los materiales y equipos principales deben ser completamente nuevos, sin manchas, torceduras, sin defectos ni señales de uso. Deben cumplir con normas internacionales, como UL u otra similar. Especificaciones técnicas mínimas: - Gas refrigerante ecológico R-410 A o superior. - Voltaje: 208-230 voltio - Frecuencia: 60HZ Elementos incluidos en la instalación: - Tuberías de cobre. - Bases para los condensadores. - Anclajes, angulares, tornillería, tarugos, barras roscadas. - En caso de unidades manejadoras ducteables, debe considerarse el acople correspondiente para su correcta instalación. - Deben proveer equipos como escaleras o grúa, en caso de que estos resulten necesarios para la ejecución de los trabajos Presentar marca y modelo de los aires acondicionados propuestos. Experiencia: Tener al menos una constancia (Orden de compra, recepción conforme o contrato) de mínimo dos (2) años de experiencia en la provisión de estos servicios. | Cumple | N/A | Cumple | N/A | No aplica | N/A |
| | | Cumple | N/A | Cumple | N/A | No aplica | N/A |
| | | Cumple | N/A | No Cumple | No se contempló que los equipos principales deben ser completamente nuevos, sin manchas, torceduras, sin defectos ni señales de uso. | No aplica | N/A |
| | | Cumple | N/A | No Cumple | No contempló Gas refrigerante ecológico R-410 A o superior. | No aplica | N/A |
| | | No Cumple | No contempló el acople correspondiente para su correcta instalación en el ítem número 1 | No Cumple | No contempló todo los elementos de la instalación. | No aplica | N/A |
| | | Cumple | N/A | Cumple | N/A | No aplica | N/A |
| | | No Cumple | La orden de compra presentada no cumple con los años experiencia solicitado | Cumple | N/A | No aplica | N/A |
| Comentarios: | | | | | | | |
| <p>Grupo Livaio, SRL: Ponderar la documentación subsanable, tomando en cuenta que no cumple por haber omitido requisitos de carácter no subsanable</p> <p>Inversiones Tejeda Valera FD, SRL: No cumple, no se contemplaron requisitos de calidad de los equipos, el uso de gas refrigerante ecológico R-410A o superior, ni la inclusión de todos los elementos necesarios para la instalación.</p> <p>Lermont Engineering Group, SRL: No aplica porque su oferta llegó fuera del plazo establecido</p> | | | | | | | |

Whitney Gonzalez
Analista

Pamela Ramos
Analista



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Diana L. Durán Gómez

Pamela L. Ramos Hiciano

Whitney Jealenny González Díaz

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/U8FW-9G3D-CC43-XVWL>



| Nombre del Proceso: | | Adquisición de acondicionadores de aire para la Escuela Nacional de la Judicatura. | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|--|--------------------|---|
| Referencia del Proceso: | | ENJ-GAF-CM-2026-008 | | | | | |
| Fecha de Evaluación: | | 24 de marzo de 2026 | | | | | |
| EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL | | | | | | | |
| Ítem | Aspecto y documento a evaluar | Ofertas Evaluadas | | | | | |
| | | Refriclima HF, SRL | | DG Díaz Group, SRL | | Liriano Rivas, SRL | |
| | | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario |
| 1 | Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Aula estrado | | | | | | |
| | · Aire acondicionado inverter · Tipo ducto · Cinco (5) toneladas con condensador · Fan Coil · Seer mínimo 16 · Cantidad: 1 | Cumple | N/A | Cumple | N/A | Cumple | N/A |
| 2 | Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Formación continua | | | | | | |
| | · Aire acondicionado Split inverter · Tipo consola de pared · Dos (2) toneladas con condensador · Seer mínimo 19. · Cantidad: 1 | Cumple | N/A | Cumple | N/A | Cumple | N/A |
| | · Incluir Mano de obra incluida. · Desinstalación de la unidad existente. · Instalación y puesta en funcionamiento de la nueva unidad. | Cumple | N/A | Cumple | N/A | Cumple | N/A |
| | Garantía para los equipos: Garantía mínima de un (1) año en piezas y servicios (incluye compresor). | Cumple | N/A | Cumple | N/A | Cumple | N/A |
| | Condiciones de los materiales y equipos: · Todos los materiales y equipos principales deben ser completamente nuevos, sin manchas, torceduras, sin defectos ni señales de uso. · Deben cumplir con normas internacionales, como UL u otra similar. | No Cumple | No contempló en su oferta las normas internacionales, como UL u otra similar | No Cumple | No contempló en su oferta las normas internacionales, como UL u otra similar | No Cumple | No contempló en su oferta Todos los materiales y equipos principales deben ser completamente nuevos, sin manchas, torceduras, sin defectos ni señales de us ni las normas internacionales, como UL u otra similar en el ítem número 1 |
| | Especificaciones técnicas mínimas: · Gas refrigerante ecológico R-410 A o superior. · Voltaje: 208-230 voltio · Frecuencia: 60HZ | Cumple | N/A | Cumple | N/A | Cumple | N/A |
| | Elementos incluidos en la instalación: · Tuberías de cobre. · Bases para los condensadores. · Anclajes, angulares, tornillería, tarugos, barras roscadas. · En caso de unidades manejadoras ducteables, debe considerarse el acople correspondiente para su correcta instalación. · Deben proveer equipos como escaleras o grúa, en caso de que estos resulten necesarios para la ejecución de los trabajos | Cumple | N/A | Cumple | N/A | No Cumple | No se contemplaron dentro de las especificaciones del proceso las tuberías de cobre, las bases para los condensadores, ni los elementos de fijación tales como anclajes, angulares, tornillería, tarugos y barras roscadas. Asimismo, en el caso de unidades manejadoras ducteables, no se consideró el acople correspondiente para su correcta instalación |
| | Presentar marca y modelo de los aires acondicionados propuestos. | Cumple | N/A | Cumple | N/A | Cumple | N/A |
| | Experiencia: Tener al menos una constancia (Orden de compra, recepción conforme o contrato) de mínimo dos (2) años de experiencia en la provisión de estos servicios. | Cumple | N/A | Cumple | N/A | No Cumple | Los documentos presentados no cumple con los años experiencia solicitado |
| Comentario: | | | | | | | |
| Refriclima HF, SRL: No cumple, no contempló en su oferta las normas internacionales, como UL u otra similar. | | | | | | | |
| DG Díaz Group, SRL: No cumple, no contempló en su oferta las normas internacionales, como UL u otra similar. | | | | | | | |
| Liriano Rivas, SRL: Ponderar la documentación subsanable, tomando en cuenta que no cumple por haber omitido requisitos de carácter no subsanable. | | | | | | | |

Diana Durán
Especialista

| Nombre del Proceso: | | Adquisición de acondicionadores de aire para la Escuela Nacional de la Judicatura. | | | | | |
|--|--|--|------------|-----------------|------------|------------------|---|
| Referencia del Proceso: | | ENJ-GAF-CM-2026-008 | | | | | |
| Fecha de Evaluación: | | 24 de marzo de 2026 | | | | | |
| EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL | | | | | | | |
| Ítem | Aspecto y documento a evaluar | Ofertas Evaluadas | | | | | |
| | | Vegazo Ingenieros electromecánicos, SRL | | Casa Armes, SRL | | Conformatic, SRL | |
| | | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario |
| 1 | Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Aula estrado | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Aire acondicionado inverter Tipo ducto Cinco (5) toneladas con condensador Fan Coil Seer mínimo 16 Cantidad: 1 | Cumple | N/A | Cumple | N/A | Cumple | N/A |
| 2 | Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Formación continua | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Aire acondicionado Split inverter Tipo consola de pared Dos (2) toneladas con condensador Seer mínimo 19. Cantidad: 1 | Cumple | N/A | Cumple | N/A | Cumple | N/A |
| | <ul style="list-style-type: none"> Incluir Mano de obra incluida. Desinstalación de la unidad existente. Instalación y puesta en funcionamiento de la nueva unidad. | Cumple | N/A | Cumple | N/A | Cumple | N/A |
| | Garantía para los equipos: Garantía mínima de un (1) año en piezas y servicios (incluye compresor). | Cumple | N/A | Cumple | N/A | No Cumple | No contempló la garantía mínima de un (1) año en piezas y servicios (incluye compresor) |
| | Condiciones de los materiales y equipos: <ul style="list-style-type: none"> Todos los materiales y equipos principales deben ser completamente nuevos, sin manchas, torceduras, sin defectos ni señales de uso. Deben cumplir con normas internacionales, como UL u otra similar. | Cumple | N/A | Cumple | N/A | No Cumple | No se contempló dentro del alcance del proceso el requisito de que todos los materiales y equipos principales sean completamente nuevos, sin manchas, torceduras, defectos ni señales de uso, ni la exigencia de cumplimiento con normas internacionales como UL u otras equivalentes |
| | Especificaciones técnicas mínimas: <ul style="list-style-type: none"> Gas refrigerante ecológico R-410 A o superior. Voltaje: 208-230 voltio Frecuencia: 60HZ | Cumple | N/A | Cumple | N/A | No Cumple | No se contempló el uso de gas refrigerante ecológico tipo R-410A o superior, ni la operación a una frecuencia de 60 Hz dentro de las especificaciones del proces |
| | Elementos incluidos en la instalación: <ul style="list-style-type: none"> Tuberías de cobre. Bases para los condensadores. Anclajes, angulares, tornillería, tarugos, barras roscadas. En caso de unidades manejadoras ducteables, debe considerarse el acople correspondiente para su correcta instalación. Deben proveer equipos como escaleras o grúa, en caso de que estos resulten necesarios para la ejecución de los trabajos | Cumple | N/A | Cumple | N/A | No Cumple | No se contemplaron dentro de las especificaciones del proceso las tuberías de cobre, las bases para los condensadores, ni los elementos de fijación tales como anclajes, angulares, tornillería, tarugos y barras roscadas. Asimismo, en el caso de unidades manejadoras ducteables, no se consideró el acople correspondiente para su correcta instalación |
| | Presentar marca y modelo de los aires acondicionados propuestos. | Cumple | N/A | Cumple | N/A | Cumple | N/A |
| | Experiencia: Tener al menos una constancia (Orden de compra, recepción conforme o contrato) de mínimo dos (2) años de experiencia en la provisión de estos servicios. | Cumple | N/A | Cumple | N/A | Cumple | N/A |
| Comentario: | | | | | | | |
| <p>Vegazo Ingenieros electromecánicos, SRL: cumple con todo lo requerido en la especificaciones técnicas</p> <p>Casa Armes, SRL: cumple con todo lo requerido en la especificaciones técnicas</p> <p>Conformatic, SRL: No cumple, no se contemplaron dentro del alcance del proceso la garantía mínima de un (1) año, el cumplimiento de normas internacionales ni el uso de gas R-410A o superior a 60 Hz; asimismo, no se incluyeron materiales, equipos y elementos de instalación necesarios, ni el acople para unidades manejadoras ducteable.</p> | | | | | | | |

Diana Durán

Especialista

| Nombre del Proceso: | | Adquisición de acondicionadores de aire para la Escuela Nacional de la Judicatura. | | | | | |
|---|--|--|---|-----------------------------------|--|--------------------------------|------------|
| Referencia del Proceso: | | ENJ-CAF-CM-2026-008 | | | | | |
| Fecha de Evaluación: | | 15 de marzo de 2026 | | | | | |
| EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL | | | | | | | |
| Item | Aspecto y documento a evaluar | Ofertas Evaluadas | | | | | |
| | | Grupo Lívao, SRL | | Inversiones Tejeda Valera FD, SRL | | Lermont Engineering Group, SRL | |
| | | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario |
| 1 | Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Aula estrado | | | | | | |
| | - Aire acondicionado inverter - Tipo ducto - Cinco (5) toneladas con condensador - Fan Coil - Seer mínimo 16 - Cantidad: 1 | No Cumple | Hay dos fichas presentadas con modelos diferentes | Cumple | N/A | No aplica | N/A |
| 2 | Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Formación continua | | | | | | |
| | - Aire acondicionado Split inverter - Tipo consola de pared - Dos (2) toneladas con condensador - Seer mínimo 19. - Cantidad: 1 | Cumple | N/A | Cumple | N/A | No aplica | N/A |
| | - Incluir Mano de obra incluida. - Desinstalación de la unidad existente. - Instalación y puesta en funcionamiento de la nueva unidad. | Cumple | N/A | Cumple | N/A | No aplica | N/A |
| | Garantía para los equipos: Garantía mínima de un (1) año en piezas y servicios (incluye compresor). | Cumple | N/A | Cumple | N/A | No aplica | N/A |
| | Condiciones de los materiales y equipos: Todos los materiales y equipos principales deben ser completamente nuevos, sin manchas, torceduras, sin defectos ni señales de uso. Deben cumplir con normas internacionales, como UL u otra similar. | Cumple | N/A | No Cumple | No se contempló que los equipos principales deben ser completamente nuevos, sin manchas, torceduras, sin defectos ni señales de uso. | No aplica | N/A |
| | Especificaciones técnicas mínimas: - Gas refrigerante ecológico R-410 A o superior. - Voltaje: 208-230 voltio - Frecuencia: 60HZ | Cumple | N/A | No Cumple | No contempló Gas refrigerante ecológico R-410 A o superior. | No aplica | N/A |
| | Elementos incluidos en la instalación: - Tuberías de cobre. - Bases para los condensadores. - Anclajes, angulares, tornillería, tarugos, barras roscadas. - En caso de unidades manejadoras ducteables, debe considerarse el acople correspondiente para su correcta instalación. - Deben proveer equipos como escaleras o grúa, en caso de que estos resulten necesarios para la ejecución de los trabajos | No Cumple | No contempló el acople correspondiente para su correcta instalación en el ítem número 1 | No Cumple | No contempló todo los elementos de la instalación. | No aplica | N/A |
| | Presentar marca y modelo de los aires acondicionados propuestos. | Cumple | N/A | Cumple | N/A | No aplica | N/A |
| | Experiencia: Tener al menos una constancia (Orden de compra, recepción conforme o contrato) de mínimo dos (2) años de experiencia en la provisión de estos servicios. | No Cumple | La orden de compra presentada no cumple con los años experiencia solicitado | Cumple | N/A | No aplica | N/A |
| Comentarios: | | | | | | | |
| <p>Grupo Lívao, SRL: Ponderar la documentación subsanable, tomando en cuenta que no cumple por haber omitido requisitos de carácter no subsanable</p> <p>Inversiones Tejeda Valera FD, SRL: No cumple, no se contemplaron requisitos de calidad de los equipos, el uso de gas refrigerante ecológico R-410A o superior, ni la inclusión de todos los elementos necesarios para la instalación.</p> <p>Lermont Engineering Group, SRL: No aplica porque su oferta llegó fuera del plazo establecido</p> | | | | | | | |

Diana Durán
Especialista



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Diana L. Durán Gómez

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/ME29-A1PT-9XGS-A95E>



| Nombre del Proceso: | | Adquisición de acondicionadores de aire para la Escuela Nacional de la Judicatura. | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|--|--------------------|---|
| Referencia del Proceso: | | ENJ-GAF-CM-2026-008 | | | | | |
| Fecha de Evaluación: | | 24 de marzo de 2026 | | | | | |
| EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL | | | | | | | |
| Ítem | Aspecto y documento a evaluar | Ofertas Evaluadas | | | | | |
| | | Refriclima HF, SRL | | DG Díaz Group, SRL | | Liriano Rivas, SRL | |
| | | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario |
| 1 | Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Aula estrado | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Aire acondicionado inverter Tipo ducto Cinco (5) toneladas con condensador Fan Coil Seer mínimo 16 Cantidad: 1 | Cumple | N/A | Cumple | N/A | Cumple | N/A |
| 2 | Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Formación continua | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Aire acondicionado Split inverter Tipo consola de pared Dos (2) toneladas con condensador Seer mínimo 19. Cantidad: 1 | Cumple | N/A | Cumple | N/A | Cumple | N/A |
| | <ul style="list-style-type: none"> Incluir Mano de obra incluida. Desinstalación de la unidad existente. Instalación y puesta en funcionamiento de la nueva unidad. | Cumple | N/A | Cumple | N/A | Cumple | N/A |
| | Garantía para los equipos: Garantía mínima de un (1) año en piezas y servicios (incluye compresor). | Cumple | N/A | Cumple | N/A | Cumple | N/A |
| | Condiciones de los materiales y equipos: <ul style="list-style-type: none"> Todos los materiales y equipos principales deben ser completamente nuevos, sin manchas, torceduras, sin defectos ni señales de uso. Deben cumplir con normas internacionales, como UL u otra similar. | No Cumple | No contempló en su oferta las normas internacionales, como UL u otra similar | No Cumple | No contempló en su oferta las normas internacionales, como UL u otra similar | No Cumple | No contempló en su oferta Todos los materiales y equipos principales deben ser completamente nuevos, sin manchas, torceduras, sin defectos ni señales de us ni las normas internacionales, como UL u otra similar en el ítem número 1 |
| | Especificaciones técnicas mínimas: <ul style="list-style-type: none"> Gas refrigerante ecológico R-410 A o superior. Voltaje: 208-230 voltio Frecuencia: 60HZ | Cumple | N/A | Cumple | N/A | Cumple | N/A |
| | Elementos incluidos en la instalación: <ul style="list-style-type: none"> Tuberías de cobre. Bases para los condensadores. Anclajes, angulares, tornillería, tarugos, barras roscadas. En caso de unidades manejadoras ducteables, debe considerarse el acople correspondiente para su correcta instalación. Deben proveer equipos como escaleras o grúa, en caso de que estos resulten necesarios para la ejecución de los trabajos | Cumple | N/A | Cumple | N/A | No Cumple | No se contemplaron dentro de las especificaciones del proceso las tuberías de cobre, las bases para los condensadores, ni los elementos de fijación tales como anclajes, angulares, tornillería, tarugos y barras roscadas. Asimismo, en el caso de unidades manejadoras ducteables, no se consideró el acople correspondiente para su correcta instalación |
| | Presentar marca y modelo de los aires acondicionados propuestos. | Cumple | N/A | Cumple | N/A | Cumple | N/A |
| | Experiencia: Tener al menos una constancia (Orden de compra, recepción conforme o contrato) de mínimo dos (2) años de experiencia en la provisión de estos servicios. | Cumple | N/A | Cumple | N/A | No Cumple | Los documentos presentados no cumple con los años experiencia solicitado |
| Comentario: | | | | | | | |
| Refriclima HF, SRL: No cumple, no contempló en su oferta las normas internacionales, como UL u otra similar. DG Díaz Group, SRL: No cumple, no contempló en su oferta las normas internacionales, como UL u otra similar. Liriano Rivas, SRL: Ponderar la documentación subsanable, tomando en cuenta que no cumple por haber omitido requisitos de carácter no subsanable. | | | | | | | |

Whitney Gonzalez
Analista

| Nombre del Proceso: | | Adquisición de acondicionadores de aire para la Escuela Nacional de la Judicatura. | | | | | |
|--|--|--|------------|-----------------|------------|------------------|---|
| Referencia del Proceso: | | ENJ-GAF-CM-2026-008 | | | | | |
| Fecha de Evaluación: | | 24 de marzo de 2026 | | | | | |
| EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL | | | | | | | |
| Ítem | Aspecto y documento a evaluar | Ofertas Evaluadas | | | | | |
| | | Vegazo Ingenieros electromecánicos, SRL | | Casa Armes, SRL | | Conformatic, SRL | |
| | | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario |
| 1 | Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Aula estrado | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Aire acondicionado inverter Tipo ducto Cinco (5) toneladas con condensador Fan Coil Seer mínimo 16 Cantidad: 1 | Cumple | N/A | Cumple | N/A | Cumple | N/A |
| 2 | Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Formación continua | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Aire acondicionado Split inverter Tipo consola de pared Dos (2) toneladas con condensador Seer mínimo 19. Cantidad: 1 | Cumple | N/A | Cumple | N/A | Cumple | N/A |
| | <ul style="list-style-type: none"> Incluir Mano de obra incluida. Desinstalación de la unidad existente. Instalación y puesta en funcionamiento de la nueva unidad. | Cumple | N/A | Cumple | N/A | Cumple | N/A |
| | Garantía para los equipos: Garantía mínima de un (1) año en piezas y servicios (incluye compresor). | Cumple | N/A | Cumple | N/A | No Cumple | No contempló la garantía mínima de un (1) año en piezas y servicios (incluye compresor) |
| | Condiciones de los materiales y equipos: <ul style="list-style-type: none"> Todos los materiales y equipos principales deben ser completamente nuevos, sin manchas, torceduras, sin defectos ni señales de uso. Deben cumplir con normas internacionales, como UL u otra similar. | Cumple | N/A | Cumple | N/A | No Cumple | No se contempló dentro del alcance del proceso el requisito de que todos los materiales y equipos principales sean completamente nuevos, sin manchas, torceduras, defectos ni señales de uso, ni la exigencia de cumplimiento con normas internacionales como UL u otras equivalentes |
| | Especificaciones técnicas mínimas: <ul style="list-style-type: none"> Gas refrigerante ecológico R-410 A o superior. Voltaje: 208-230 voltio Frecuencia: 60HZ | Cumple | N/A | Cumple | N/A | No Cumple | No se contempló el uso de gas refrigerante ecológico tipo R-410A o superior, ni la operación a una frecuencia de 60 Hz dentro de las especificaciones del proces |
| | Elementos incluidos en la instalación: <ul style="list-style-type: none"> Tuberías de cobre. Bases para los condensadores. Anclajes, angulares, tornillería, tarugos, barras roscadas. En caso de unidades manejadoras ducteables, debe considerarse el acople correspondiente para su correcta instalación. Deben proveer equipos como escaleras o grúa, en caso de que estos resulten necesarios para la ejecución de los trabajos | Cumple | N/A | Cumple | N/A | | No se contemplaron dentro de las especificaciones del proceso las tuberías de cobre, las bases para los condensadores, ni los elementos de fijación tales como anclajes, angulares, tornillería, tarugos y barras roscadas. Asimismo, en el caso de unidades manejadoras ducteables, no se consideró el acople correspondiente para su correcta instalación |
| | Presentar marca y modelo de los aires acondicionados propuestos. | Cumple | N/A | Cumple | N/A | Cumple | N/A |
| | Experiencia: Tener al menos una constancia (Orden de compra, recepción conforme o contrato) de mínimo dos (2) años de experiencia en la provisión de estos servicios. | Cumple | N/A | Cumple | N/A | Cumple | N/A |
| Comentario: | | | | | | | |
| <p>Vegazo Ingenieros electromecánicos, SRL: cumple con todo lo requerido en la especificaciones técnicas</p> <p>Casa Armes, SRL: cumple con todo lo requerido en la especificaciones técnicas</p> <p>Conformatic, SRL: No cumple, no se contemplaron dentro del alcance del proceso la garantía mínima de un (1) año, el cumplimiento de normas internacionales ni el uso de gas R-410A o superior a 60 Hz; asimismo, no se incluyeron materiales, equipos y elementos de instalación necesarios, ni el acople para unidades manejadoras ducteable.</p> | | | | | | | |

Whitney Gonzalez

Analista

| Nombre del Proceso: | | Adquisición de acondicionadores de aire para la Escuela Nacional de la Judicatura. | | | | | |
|---|--|--|---|-----------------------------------|--|--------------------------------|------------|
| Referencia del Proceso: | | ENJ-CAF-CM-2026-008 | | | | | |
| Fecha de Evaluación: | | 25 de marzo de 2026 | | | | | |
| EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL | | | | | | | |
| Item | Aspecto y documento a evaluar | Ofertas Evaluadas | | | | | |
| | | Grupo Lívao, SRL | | Inversiones Tejeda Valera FD, SRL | | Lermont Engineering Group, SRL | |
| | | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario |
| 1 | Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Aula estrado | | | | | | |
| | - Aire acondicionado inverter - Tipo ducto - Cinco (5) toneladas con condensador - Fan Coil - Seer mínimo 16 - Cantidad: 1 | No Cumple | Hay dos fichas presentadas con modelos diferentes | Cumple | N/A | No aplica | N/A |
| 2 | Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Formación continua | | | | | | |
| | - Aire acondicionado Split inverter - Tipo consola de pared - Dos (2) toneladas con condensador - Seer mínimo 19. - Cantidad: 1 | Cumple | N/A | Cumple | N/A | No aplica | N/A |
| | - Incluir Mano de obra incluida. - Desinstalación de la unidad existente. - Instalación y puesta en funcionamiento de la nueva unidad. | Cumple | N/A | Cumple | N/A | No aplica | N/A |
| | Garantía para los equipos: Garantía mínima de un (1) año en piezas y servicios (incluye compresor). | Cumple | N/A | Cumple | N/A | No aplica | N/A |
| | Condiciones de los materiales y equipos: Todos los materiales y equipos principales deben ser completamente nuevos, sin manchas, torceduras, sin defectos ni señales de uso. Deben cumplir con normas internacionales, como UL u otra similar. | Cumple | N/A | No Cumple | No se contempló que los equipos principales deben ser completamente nuevos, sin manchas, torceduras, sin defectos ni señales de uso. | No aplica | N/A |
| | Especificaciones técnicas mínimas: - Gas refrigerante ecológico R-410 A o superior. - Voltaje: 208-230 voltio - Frecuencia: 60HZ | Cumple | N/A | No Cumple | No contempló Gas refrigerante ecológico R-410 A o superior. | No aplica | N/A |
| | Elementos incluidos en la instalación: - Tuberías de cobre. - Bases para los condensadores. - Anclajes, angulares, tornillería, tarugos, barras roscadas. - En caso de unidades manejadoras ducteables, debe considerarse el acople correspondiente para su correcta instalación. - Deben proveer equipos como escaleras o grúa, en caso de que estos resulten necesarios para la ejecución de los trabajos | No Cumple | No contempló el acople correspondiente para su correcta instalación en el ítem número 1 | No Cumple | No contempló todo los elementos de la instalación. | No aplica | N/A |
| | Presentar marca y modelo de los aires acondicionados propuestos. | Cumple | N/A | Cumple | N/A | No aplica | N/A |
| | Experiencia: Tener al menos una constancia (Orden de compra, recepción conforme o contrato) de mínimo dos (2) años de experiencia en la provisión de estos servicios. | No Cumple | La orden de compra presentada no cumple con los años experiencia solicitado | Cumple | N/A | No aplica | N/A |
| Comentarios: | | | | | | | |
| <p>Grupo Lívao, SRL: Ponderar la documentación subsanable, tomando en cuenta que no cumple por haber omitido requisitos de carácter no subsanable</p> <p>Inversiones Tejeda Valera FD, SRL: No cumple, no se contemplaron requisitos de calidad de los equipos, el uso de gas refrigerante ecológico R-410A o superior, ni la inclusión de todos los elementos necesarios para la instalación.</p> <p>Lermont Engineering Group, SRL: No aplica porque su oferta llegó fuera del plazo establecido</p> | | | | | | | |

Whitney Gonzalez
Analista



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Whitney Jealenny González Díaz

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/SI6C-ADYG-SDKN-VG3X>



| Nombre del Proceso: | | Adquisición de acondicionadores de aire para la Escuela Nacional de la Judicatura. | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|--|--------------------|---|
| Referencia del Proceso: | | ENJ-GAF-CM-2026-008 | | | | | |
| Fecha de Evaluación: | | 24 de marzo de 2026 | | | | | |
| EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL | | | | | | | |
| Ítem | Aspecto y documento a evaluar | Ofertas Evaluadas | | | | | |
| | | Refriclima HF, SRL | | DG Díaz Group, SRL | | Liriano Rivas, SRL | |
| | | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario |
| 1 | Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Aula estrado | | | | | | |
| | · Aire acondicionado inverter · Tipo ducto · Cinco (5) toneladas con condensador · Fan Coil · Seer mínimo 16 · Cantidad: 1 | Cumple | N/A | Cumple | N/A | Cumple | N/A |
| 2 | Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Formación continua | | | | | | |
| | · Aire acondicionado Split inverter · Tipo consola de pared · Dos (2) toneladas con condensador · Seer mínimo 19. · Cantidad: 1 | Cumple | N/A | Cumple | N/A | Cumple | N/A |
| | · Incluir Mano de obra incluida. · Desinstalación de la unidad existente. · Instalación y puesta en funcionamiento de la nueva unidad. | Cumple | N/A | Cumple | N/A | Cumple | N/A |
| | Garantía para los equipos: Garantía mínima de un (1) año en piezas y servicios (incluye compresor). | Cumple | N/A | Cumple | N/A | Cumple | N/A |
| | Condiciones de los materiales y equipos: · Todos los materiales y equipos principales deben ser completamente nuevos, sin manchas, torceduras, sin defectos ni señales de uso. · Deben cumplir con normas internacionales, como UL u otra similar. | No Cumple | No contempló en su oferta las normas internacionales, como UL u otra similar | No Cumple | No contempló en su oferta las normas internacionales, como UL u otra similar | No Cumple | No contempló en su oferta Todos los materiales y equipos principales deben ser completamente nuevos, sin manchas, torceduras, sin defectos ni señales de us ni las normas internacionales, como UL u otra similar en el ítem número 1 |
| | Especificaciones técnicas mínimas: · Gas refrigerante ecológico R-410 A o superior. · Voltaje: 208-230 voltio · Frecuencia: 60HZ | Cumple | N/A | Cumple | N/A | Cumple | N/A |
| | Elementos incluidos en la instalación: · Tuberías de cobre. · Bases para los condensadores. · Anclajes, angulares, tornillería, tarugos, barras roscadas. · En caso de unidades manejadoras ducteables, debe considerarse el acople correspondiente para su correcta instalación. · Deben proveer equipos como escaleras o grúa, en caso de que estos resulten necesarios para la ejecución de los trabajos | Cumple | N/A | Cumple | N/A | No Cumple | No se contemplaron dentro de las especificaciones del proceso las tuberías de cobre, las bases para los condensadores, ni los elementos de fijación tales como anclajes, angulares, tornillería, tarugos y barras roscadas. Asimismo, en el caso de unidades manejadoras ducteables, no se consideró el acople correspondiente para su correcta instalación |
| | Presentar marca y modelo de los aires acondicionados propuestos. | Cumple | N/A | Cumple | N/A | Cumple | N/A |
| | Experiencia: Tener al menos una constancia (Orden de compra, recepción conforme o contrato) de mínimo dos (2) años de experiencia en la provisión de estos servicios. | Cumple | N/A | Cumple | N/A | No Cumple | Los documentos presentados no cumple con los años experiencia solicitado |
| Comentario: | | | | | | | |
| Refriclima HF, SRL: No cumple, no contempló en su oferta las normas internacionales, como UL u otra similar. | | | | | | | |
| DG Díaz Group, SRL: No cumple, no contempló en su oferta las normas internacionales, como UL u otra similar. | | | | | | | |
| Liriano Rivas, SRL: Ponderar la documentación subsanable, tomando en cuenta que no cumple por haber omitido requisitos de carácter no subsanable. | | | | | | | |

Pamela Ramos
Analista

| Nombre del Proceso: | | Adquisición de acondicionadores de aire para la Escuela Nacional de la Judicatura. | | | | | |
|---|--|--|------------|-----------------|------------|------------------|---|
| Referencia del Proceso: | | ENJ-GAF-CM-2026-008 | | | | | |
| Fecha de Evaluación: | | 24 de marzo de 2026 | | | | | |
| EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL | | | | | | | |
| Ítem | Aspecto y documento a evaluar | Ofertas Evaluadas | | | | | |
| | | Vegazo Ingenieros electromecánicos, SRL | | Casa Armes, SRL | | Conformatic, SRL | |
| | | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario |
| 1 | Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Aula estrado | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Aire acondicionado inverter Tipo ducto Cinco (5) toneladas con condensador Fan Coil Seer mínimo 16 Cantidad: 1 | Cumple | N/A | Cumple | N/A | Cumple | N/A |
| 2 | Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Formación continua | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Aire acondicionado Split inverter Tipo consola de pared Dos (2) toneladas con condensador Seer mínimo 19. Cantidad: 1 | Cumple | N/A | Cumple | N/A | Cumple | N/A |
| | <ul style="list-style-type: none"> Incluir Mano de obra incluida. Desinstalación de la unidad existente. Instalación y puesta en funcionamiento de la nueva unidad. | Cumple | N/A | Cumple | N/A | Cumple | N/A |
| | Garantía para los equipos: Garantía mínima de un (1) año en piezas y servicios (incluye compresor). | Cumple | N/A | Cumple | N/A | No Cumple | No contempló la garantía mínima de un (1) año en piezas y servicios (incluye compresor) |
| | Condiciones de los materiales y equipos: <ul style="list-style-type: none"> Todos los materiales y equipos principales deben ser completamente nuevos, sin manchas, torceduras, sin defectos ni señales de uso. Deben cumplir con normas internacionales, como UL u otra similar. | Cumple | N/A | Cumple | N/A | No Cumple | No se contempló dentro del alcance del proceso el requisito de que todos los materiales y equipos principales sean completamente nuevos, sin manchas, torceduras, defectos ni señales de uso, ni la exigencia de cumplimiento con normas internacionales como UL u otras equivalentes |
| | Especificaciones técnicas mínimas: <ul style="list-style-type: none"> Gas refrigerante ecológico R-410 A o superior. Voltaje: 208-230 voltio Frecuencia: 60HZ | Cumple | N/A | Cumple | N/A | No Cumple | No se contempló el uso de gas refrigerante ecológico tipo R-410A o superior, ni la operación a una frecuencia de 60 Hz dentro de las especificaciones del proces |
| | Elementos incluidos en la instalación: <ul style="list-style-type: none"> Tuberías de cobre. Bases para los condensadores. Anclajes, angulares, tornillería, tarugos, barras roscadas. En caso de unidades manejadoras ducteables, debe considerarse el acople correspondiente para su correcta instalación. Deben proveer equipos como escaleras o grúa, en caso de que estos resulten necesarios para la ejecución de los trabajos | Cumple | N/A | Cumple | N/A | | No se contemplaron dentro de las especificaciones del proceso las tuberías de cobre, las bases para los condensadores, ni los elementos de fijación tales como anclajes, angulares, tornillería, tarugos y barras roscadas. Asimismo, en el caso de unidades manejadoras ducteables, no se consideró el acople correspondiente para su correcta instalación |
| | Presentar marca y modelo de los aires acondicionados propuestos. | Cumple | N/A | Cumple | N/A | Cumple | N/A |
| | Experiencia: Tener al menos una constancia (Orden de compra, recepción conforme o contrato) de mínimo dos (2) años de experiencia en la provisión de estos servicios. | Cumple | N/A | Cumple | N/A | Cumple | N/A |
| Comentario: | | | | | | | |
| Vegazo Ingenieros electromecánicos, SRL: cumple con todo lo requerido en la especificaciones técnicas Casa Armes, SRL: cumple con todo lo requerido en la especificaciones técnicas Conformatic, SRL: No cumple, no se contemplaron dentro del alcance del proceso la garantía mínima de un (1) año, el cumplimiento de normas internacionales ni el uso de gas R-410A o superior a 60 Hz; asimismo, no se incluyeron materiales, equipos y elementos de instalación necesarios, ni el acople para unidades manejadoras ducteable. | | | | | | | |

Pamela Ramos

Analista

| Nombre del Proceso: | | Adquisición de acondicionadores de aire para la Escuela Nacional de la Judicatura. | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------------------------|--|--------------------------------|------------|
| Referencia del Proceso: | | ENJ-CAF-CM-2026-008 | | | | | |
| Fecha de Evaluación: | | 15 de marzo de 2026 | | | | | |
| EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL | | | | | | | |
| Item | Aspecto y documento a evaluar | Ofertas Evaluadas | | | | | |
| | | Grupo Livaio, SRL | | Inversiones Tejeda Valera FD, SRL | | Lermont Engineering Group, SRL | |
| | | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario |
| 1 | Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Aula estrado - Aire acondicionado inverter - Tipo ducto - Cinco (5) toneladas con condensador - Fan Coil - Seer mínimo 16 - Cantidad: 1 | No Cumple | Hay dos fichas presentadas con modelos diferentes | Cumple | N/A | No aplica | N/A |
| 2 | Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Formación continua - Aire acondicionado Split inverter - Tipo consola de pared - Dos (2) toneladas con condensador - Seer mínimo 19. - Cantidad: 1 - Incluir Mano de obra incluida. - Desinstalación de la unidad existente. - Instalación y puesta en funcionamiento de la nueva unidad. Garantía para los equipos: Garantía mínima de un (1) año en piezas y servicios (incluye compresor). Condiciones de los materiales y equipos: Todos los materiales y equipos principales deben ser completamente nuevos, sin manchas, torceduras, sin defectos ni señales de uso. - Deben cumplir con normas internacionales, como UL u otra similar. Especificaciones técnicas mínimas: - Gas refrigerante ecológico R-410 A o superior. - Voltaje: 208-230 voltio - Frecuencia: 60HZ Elementos incluidos en la instalación: - Tuberías de cobre. - Bases para los condensadores. - Anclajes, angulares, tornillería, tarugos, barras roscadas. - En caso de unidades manejadoras ducteables, debe considerarse el acople correspondiente para su correcta instalación. - Deben proveer equipos como escaleras o grúa, en caso de que estos resulten necesarios para la ejecución de los trabajos Presentar marca y modelo de los aires acondicionados propuestos. Experiencia: Tener al menos una constancia (Orden de compra, recepción conforme o contrato) de mínimo dos (2) años de experiencia en la provisión de estos servicios. | Cumple | N/A | Cumple | N/A | No aplica | N/A |
| | | Cumple | N/A | No Cumple | No se contempló que los equipos principales deben ser completamente nuevos, sin manchas, torceduras, sin defectos ni señales de uso. | No aplica | N/A |
| | | Cumple | N/A | No Cumple | No contempló Gas refrigerante ecológico R-410 A o superior. | No aplica | N/A |
| | | No Cumple | No contempló el acople correspondiente para su correcta instalación en el ítem número 1 | No Cumple | No contempló todo los elementos de la instalación. | No aplica | N/A |
| | | Cumple | N/A | Cumple | N/A | No aplica | N/A |
| | | No Cumple | La orden de compra presentada no cumple con los años experiencia solicitado | Cumple | N/A | No aplica | N/A |
| Comentarios: Grupo Livaio, SRL: Ponderar la documentación subsanable, tomando en cuenta que no cumple por haber omitido requisitos de carácter no subsanable Inversiones Tejeda Valera FD, SRL: No cumple, no se contemplaron requisitos de calidad de los equipos, el uso de gas refrigerante ecológico R-410A o superior, ni la inclusión de todos los elementos necesarios para la instalación. Lermont Engineering Group, SRL: No aplica porque su oferta llegó fuera del plazo establecido | | | | | | | |

Pamela Ramos
Analista



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Pamela L. Ramos Hiciano

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/O4O4-0RYV-NU8H-O3GA>

